



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Næstelsø Vandværk AMBA
Brandelev Stationsvej 9
4700 Næstved
Att.: v/kasserer Jørgen Rømming

Udskrevet: 15-11-2022
Version: 1
Modtaget: 26-10-2022
Analyseperiode: 26-10-2022 -
15-11-2022
Ordrenr.: 749209

Sagsnavn: Næstelsø W Amba
Lokalitet: Næstelsø W Amba
Prøvested: Afgang værk
Udtaget: 26.10.2022 kl. 13:35:00
Prøvetype: Drikkevand - Enkeltparametre + Bek. 2361:2021, Gruppe B +
Prøvetager: Lab/HHK
Kunde: Næstelsø Vandværk AMBA, Brandelev Stationsvej 9, 4700 Næstved, Att. v/kasserer Jørgen Rømming

Prøvenr.:	247475/22					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Prøvetagning, Drikkevand	+	-		DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
PFAS-forbindelser, Vandforsyning		-				
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	<0.10	ng/l	0.10	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	<2.0	ng/l	2.0	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	<3.00	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFDA, Perfluordecansyre	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<0.30	ng/l	0.30	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	<0.10	ng/l	0.10	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFNA, Perfluoronansyre	*1	<0.10	ng/l	0.10	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	<0.10	ng/l	0.10	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	<0.20	ng/l	0.60	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40
Sum af PFAS, 12 stoffer	*2	<3.6	ng/l	2.7	US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968	40

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

- *1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Sofie Askjær Hass

Kopimodtagere:

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved